

ELSAM	SØ92-269	JKJ/MSM	4. december 1992	Side 1
Godkendt: BM 12.11.1992			Tidl.: -	Forskrift: E1

TILSKUD TIL 150 kV-LEDNING

Bestemmelse af fremrykning ud fra samarbejdsinteresser

Til bestemmelse af tidspunktet for en deltagers fremtidige udbygning af forsyningsnettet og dermed den eventuelle fremrykning af en 150 kV-ledning, der etableres ud fra samarbejdsinteresser, anvendes følgende dimensioneringsregel for deltagernes forsyningsnet:

En deltager skal kunne forsyne en vilkårlig del af sit forsyningsområde ved mangel af en vilkårlig netkomponent på et vilkårligt tidspunkt. Egen reserve fra naboområder kan medregnes.

Reglen anvendes også til bestemmelse af tidspunktet for en deltagers forsyningsmæssige behov for en 400/150 kV-transformer.

Beregning og betaling af de konkrete tilskud

Når det åremål m, som fremrykningen udgør, er bestemt ud fra ovennævnte dimensioneringsregel, kan det procentuelle tilskud aflæses af vedlagte kurveblad, der er baseret på en realrente på 7% og en årlig afskrivning på 4% (25 års lineær afskrivning).

Der kan højst ydes tilskud svarende til 10 års fremrykning. Undtaget er udnyttelse af eksisterende deltagerejede traceer, jf. betalingsreglernes pkt. 5. I beregning af fremrykningens størrelse må deltageren medregne den ledning, der fjernes.

Hvis en fjernet ledning (eller fjernede ledere) er mindre end 15 år gammel, baseres fremrykningen på en fiktiv total levetid for det fjernede på 25 år. Der ydes i dette tilfælde tilskud for mere end 10 års fremrykning.

Tilskuddene til 150 kV-ledninger beregnes på grundlag af faktiske udgifter. Det vil sige, at de ikke fastsættes på forhånd som et bestemt kronebeløb ud fra budgetterne.

For fiktive 150 kV-ledninger (jf. forskrift E2) fastlægger de årligt opstillede standardpriser på etableringstidspunktet prisrelationerne mellem det anlæg, der skal ydes tilskud til, og det anlæg, der etableres. Forholdet mellem fiktiv byggepris for det tilskudsberettigede anlæg og standardprisen for samme anlæg skal være det samme som forholdet mellem byggeprisen og standardprisen på det etablerede anlæg.

ELSAM	SØ92-269	JKJ/MSM	4. december 1992	Side 2
Godkendt: BM 12.11.1992			Tidl.: -	Forskrift: E1

Ved ledningers etablering betaler de involverede parter løbende udgifterne i forhold til den fastsatte betalingsfordeling. Der skal da ikke indregnes byggerenter i beløbene (standardpriser indeholder ikke byggerenter).

Da det er vanskeligt at udskille de faktiske udgifter til et bestemt felt i en station, baseres tilskud til nye 150 kV-felter på fiksprisen i idriftsættelsesåret, hvor betalingen finder sted. Der er indregnet byggerenter i fiksprisen.

Kapitaltilskud til 150 kV-anlæg

